



Universidad Nacional de Luján
REPÚBLICA ARGENTINA

NOTA 20045 / 2025

A T E N C I O N

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 001/25

Sres.

Proveedores

Ref:Adquisición de dos equipos de aire acondicionado para el Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales

Expediente N° 144/25

CD N.° 105/25

Mediante la presente informamos a Uds. que en respuesta a consultas de interesados, el objeto de contrato del pliego de bases y condiciones particulares quedará redactado de la siguiente manera:

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cant:
1	Equipo de aire acondicionado sistema Split (unidades separadas) BGH Silent Air INVERTER. Frío/calor 3500W. MODELO: BSI35WC GT Eficiencia energética A tanto en frío como en calor. <u>Con 1 (UN) año de garantía.</u> Kit de instalación básica: (Para los AA de 3500 W.) 6 mts. de cable tipo taller 3 x 2,5mm ² 6 mtrs. De cable tipo taller 2 x 1,5mm ² 6 mts. de caño de cobre de 1/4 6 mts. de caño de cobre de 1/2 6 mts. de aislante térmico 1/4 6 mts. de aislante térmico 1/2 6 mts. de manguera cristal para desagüe. 1 rollo de cinta sin pegamento. 8 tacos para unidad exterior. 8 Tornillos Ø 6.00 mm. X 30mm. 12 tarugos Ø 6.00 mm. Para ladrillo hueco. 12 Tornillos tira fondo cabeza exagonal 1/4 x 2,5. 12 tarugos Ø 10.00 mm. Para ladrillo hueco. 2 Juego de ménsulas reforzada de 42 cm. Rapi-Estant.	UNIDAD	2,(

Cualquier consulta dirigirse personalmente a Av. Constitución 2388, Luján - Buenos Aires, por mensajería whatsapp a: 2323 -15542222 o por vía mail a: compras@unlu.edu.ar

Facundo Romero



Universidad Nacional de Luján
REPÚBLICA ARGENTINA



Director General de Administración

Económico Financiera

UNLu

Hoja de firmas