

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

Procedimiento de selección: Contratación Directa 134/2025

Expediente: EXP:392/2025

Asunto: Servicio de cambio de válvula reductora de presión pilotada para aplicación de vapor

Empresa oferente:

C.U.I.T:

Renglón	Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1	PRINCIPAL	UNIDAD	1,00	Servicio de cambio de válvula reductora de presión pilotada para aplicación de vapor. Válvula: Diámetro de cañería: 1 pulgada. Extremos roscados o con bridas. Cuerpo en acero al carbono 1.0619 (WCB). Presión de trabajo de ingreso 8 bar. Presión de trabajo de salida 4 bar. La válvula a instalar se requiere que sea marca Spirax Sarco o Genebre considerando la calidad y reconocimiento en el mercado industrial Presión máxima de trabajo aguas arriba para vapor saturado 17 bar Campo de regulación presión aguas abajo de 0.5 a 12 bar (un solo muelle). Presión diferencial máxima 17 bar. Temperatura de trabajo: 0°C / 260°C Marca: Spirax Sarco o Genebre Servicio: Desmontaje de válvula instalada		0,00

Total Oferta

Firma y sello del oferente